

Event

LIVE

ДЕЛОВОЙ ПОРТАЛ ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛОВ ИВЕНТ ИНДУСТРИИ



Чек-лист: пожарная безопасность площадки мероприятия

- Хотите быть уверенными в безопасности вашего мероприятия?
- Знаете ли вы, как самостоятельно провести экспертизу на площадке на предмет угрозы пожара, и какие мелочи нужно учесть?
- Вам кажется, что вы проверили абсолютно все?

Специально для Event LIVE Татьяна Петровская и команда **«Ивент-юристы»** подготовили чек-лист по проверке пожарной безопасности площадки мероприятия.

При составлении чек-листа опирались на общие и специальные требования пожарной безопасности, которые прописаны в Федеральном законе от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и детализированы в «Правилах противопожарного режима», 25.04.2012 № 390 (далее в чек-листе – «Правила»).

Мы желаем вам спокойных и безопасных событий!
Команда Event LIVE

**ХОЧУ ДОСТАВКУ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ
СТАТЕЙ, ЧЕКЛИСТОВ, ШПАРГАЛОК**

**Читайте главные новости ивент
индустрии на Event LIVE:**



✓	Необходимо	Пункт Правил
<input type="checkbox"/>	– Осмотр помещений перед началом мероприятия, проверка наличия дежурных ответственных лиц на сцене и в зале. Проверка, есть ли в инструкции по пожарной безопасности требования об осмотре помещений, а также указание лиц, ответственных за осмотр.	30 31
–	Проверка степени огнестойкости здания – если оно относится к IV или V степени огнестойкости, собрания можно проводить только на первом и втором этажах.	
–	Проверка гирлянд и иллюминации, сертификатов качества на них. Если обнаружены повреждения проводки, запретить использование поврежденных гирлянд и иллюминации.	
–	Проверка новогодней елки: конструкция должна находиться на расстоянии не менее метра от стен и потолка, а также не должна мешать выходу.	
<input type="checkbox"/>	На площадке должна быть инструкция о мерах пожарной безопасности, включая отдельные инструкции для каждого пожаро- и взрывоопасного помещения	2
<input type="checkbox"/>	Проведение противопожарного инструктажа, прохождение работниками площадки пожарно-технического минимума (должны быть в наличии журналы инструктажа)	3
<input type="checkbox"/>	Должен быть назначен ответственный за пожарную безопасность и Приказ о его назначении	4
<input type="checkbox"/>	Во всех помещениях площадки должны быть таблички с телефоном пожарных и таблички «Курение и пользование открытым огнем запрещено».	6 14
<input type="checkbox"/>	В предполагаемых местах для курения разместить таблички «Место для курения».	14
<input type="checkbox"/>	Обязательно наличие планов эвакуации людей при пожаре, с указанием на планах мест с огнетушителями.	7
<input type="checkbox"/>	Должна быть инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре.	12
<input type="checkbox"/>	Должен быть журнал практических тренировок сотрудников площадки (тренировки проводятся не реже 1 раза в полугодие).	12
<input type="checkbox"/>	Наличие фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.	38
<input type="checkbox"/>	Наличие табличек с обозначениями категорий взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны, если такие помещения есть на площадке (склады, производственные помещения).	20
<input type="checkbox"/>	Проверка огнезащитной пропитки внутренних и внешних стен – информация указана в акте такой проверки, которую положено проводить на площадке не реже раза в год.	21

✓	Необходимо	Пункт Правил
<input type="checkbox"/>	Проверка герметизации негорючими материалами отверстий в местах пересечения противопожарных преград с проводами и трубами – данные тоже можно найти в соответствующем акте проверки.	22
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> – Проверка наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах на предмет исправности, отсутствия мусора и наледи. – Проведение испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах – проверить протокол испытаний, их должны проводить не реже, чем раз в пять лет. – Проверка средств спасения для эвакуации с высоты – осмотр акта освидетельствования. 	24
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> – Проверка путей эвакуации и выходов - состояние дверей, качество освещения, отсутствие препятствий. – На эвакуационных выходах и на протяжении всего пути эвакуации должны быть: <ul style="list-style-type: none"> – указатели направления выхода и табличка «Выход» – знаки расположения огнетушителей – правила безопасности при пожаре – Проверка дверей на пути эвакуации: они должны открываться изнутри без ключа. – Проверка коврового покрытия: если в здании может одновременно находиться более 50 человек, ковровое покрытие по пути эвакуации должно быть приклеено или прибито к полу 	33 35 37 39
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> – Проверка систем подачи воды в пожарные краны (акта проверки, которая проводится дважды в год, весной и осенью). – Проверка графика обслуживания систем подачи воды в пожарные (в том же акте) – Проверка указателей с отметкой расстояния до резервуаров с водой и пожарных люков (в том же акте) 	55
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> – Проверка полной комплектации пожарных кранов. Комплект должен включать в себя рукав, ручной ствол, запорные клапаны. – Проверка графика перекачки пожарных рукавов и ее давности. Проводится не реже одного раза в год. – Проверка соответствия способа хранения пожарных рукавов. Пожарный рукав хранится присоединённым к крану и стволу, в опломбированном пожарном шкафу. – Проверка состояния пожарных шкафов. За исключением встроенных, все они должны быть прикреплены к несущим или ограждающим стенам, дверцы шкафа должны открываться не менее, чем на 90 градусов. 	57

✓	Необходимо	Пункт Правил
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> – Проверка исправности систем и установок противопожарной защиты в соответствии с инструкцией к этому оборудованию (указано в акте проверки) – Проверка эксплуатационных и регистрационных документов для системы противопожарной защиты. 	61
<input type="checkbox"/>	Проверка наличия и состояния огнетушителя. Нормы к количеству и виду огнетушителей устанавливаются пунктами 468, 474 Правил, Приложения № 1 и 2 к Правилам.	70
<input type="checkbox"/>	Проверка земельного участка на предмет наличия мусора и некошенной травы. Должен быть приказ о назначении ответственного за состояние земельного участка. Этот пункт распространяется на компании, у которых в пользовании есть земельный участок в границах населенного пункта.	17.1
<input type="checkbox"/>	Проверка окон цокольных этажей на предмет мусора в ямах у окон.	26
<input type="checkbox"/>	Проверка урн и мусорных контейнеров – они должны быть из негорючего материала с закрывающейся крышкой. Также должен быть ответственный за сбор и утилизацию мусора с территории.	27
<input type="checkbox"/>	Проверка порядка хранения спецодежды сотрудников, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями. Спецодежду хранят в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных местах.	28
<input type="checkbox"/>	Проверка наличия у руководителя организации ключей от всех закрытых помещений. В случае пожара ключи должны быть переданы пожарным.	35
<input type="checkbox"/>	Проверка исправности samozакрывающихся противопожарных дверей.	37 (1) 63
<input type="checkbox"/>	Проверка вывесок на фасаде здания на предмет отсутствия в них горючих материалов, их соответствия правилам пожарной безопасности к облицовке внешних стен, а также требованиям к расположению - вывески не должны ограничивать проветривание лестниц и общую вентиляцию.	40 (1)
<input type="checkbox"/>	Проверка прожекторов и креплений к ним на предмет расположения вдали от горючих конструкций и материалов.	44
<input type="checkbox"/>	Проверка огнезадерживающих клапанов в воздуховодах, устройств блокировки вентиляции при пожаре (должен быть акт проверки).	49

✓	Необходимо	Пункт Правил
<input type="checkbox"/>	Проверка соблюдения порядка и сроков очистки вентиляции от горючих отходов – проверка наличия акта проверки, которая проводится не реже одного раза в год.	50
<input type="checkbox"/>	Проверка исправности затворов, не позволяющих пламени распространяться по трубам канализации, отсутствия в сливах горючих жидкостей (только для здания, где работают с горючими жидкостями).	52
<input type="checkbox"/>	Проверка соблюдения специальных правил для зданий, в которых ночью остаются люди: <ul style="list-style-type: none"> – Обеспечение круглосуточного дежурства. – Наличие у дежурного: <ul style="list-style-type: none"> – инструкции по пожарной безопасности в ночное и дневное время – рабочего телефона – рабочего фонаря, из расчета не менее одного фонаря на дежурного – противогаза, из расчета не менее одного противогаза на дежурного <p>Извещение пожарной службы о количестве людей, находящихся в здании в ночное и дневное время.</p>	8 9 10
<input type="checkbox"/>	Проверка соблюдения специальных требований для особых категорий зданий и предприятий: <ul style="list-style-type: none"> – зданий с лифтами – со встроенными котельными – с насосными станциями – с мусоропроводами или трубами для белья – детских лагерей – детских садов – домов престарелых и больниц – СНТ – с витражами высотой более одного этажа – с водонапорными башнями – деревоперерабатывающих предприятий – предприятий, которые выжигают траву на своих участках – лиц, чьи участки граничат с лесом 	54 45 58 59 53 11 31 13 15 29 60 (1) 72 72 (1) 72 (2)* 72 (3)

КСТАТИ

Безопасность мероприятия: гром не грянет?

Читайте еще больше материалов о том, как организатору защитить своих участников

** Специальных требования для особых категорий зданий и предприятий*